水質検査結果管理表（令和2年4月分）

水質基準項目　　9項目　　採水日　　令和2年4月9日　　天候　晴れ

番号	項目	基準値	検査結果（浄水場名）										
			川崎	荒沢	東部	小砂	矢又	富山	大那地	中部	北部	南部	西部
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下											
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下											
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下											
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下											
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下											
13	ﾎｳ素及びその化合物	1mg/l以下											
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下											
15	1,4ｰｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下											
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下											
20	ベンゼン	0.01mg/l以下											
21	塩素酸	0.6mg/l以下											
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下											
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下											
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下											
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下											
26	臭素酸	0.01mg/l以下											
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下											
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下											
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下											
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下											
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下											
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下											
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下											
35	銅及びその化合物	1mg/l以下											
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下											
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下											
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.3mg/l	3.9mg/l	3.6mg/l	5.7mg/l	2.9mg/l	2.9mg/l	2.5mg/l	70.0mg/l	12.7mg/l	10.1mg/l	5.1mg/l
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ	300mg/l以下											
40	蒸発残留物	500mg/l以下											
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下											
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下											
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下											
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下											
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下											
46	有機物	3mg/l以下	0.4mg/l	0.3mg/l未満	0.5mg/l	0.5mg/l	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満
47	pH値	5.8～8.6	6.9	7.1	7.0	6.9	7.8	8.1	8.0	7.9	7.0	7.1	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
	気温		13.5℃	12.4℃	12.7℃	15.0℃	14.9℃	16.4℃	12.4℃	13.8℃	15.1℃	13.9℃	14.6℃
	水温		14.5℃	14.2℃	10.2℃	12.8℃	12.4℃	15.0℃	9.0℃	20.1℃	12.5℃	14.6℃	15.7℃
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.4mg/l	0.4mg/l	0.3mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l	0.4mg/l